

Утвержден
Решением Правления АНП «СРО «ССКО»
от «09» июля 2021 г. протокол № 20

Сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках деятельности членов саморегулируемой организации за соблюдением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о результатах этих проверок за 2-й квартал 2021 год

Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»

(наименование саморегулируемой организации)

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование проверяемой организации	ИНН проверяемой организации	Основание проведения проверки	Вид проведения проверки	Сроки проведения проверки	Сведения о выявленных нарушениях (количество, описание, характер)	Сведения о принятых мерах, дисциплинарных взысканиях	Сведения об устранении нарушений (способы, сроки, результат)	Принятое решение, правовые основания, применительно к конкретной ситуации. Сведения об обжаловании действий/бездействия
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	429	ООО "МОСИНЖИНИРИНГ"	3906987600	план	выездная	01.04.2021-30.04.2021	Нарушений не установлено			
2	523	ООО СК "Стандарт"	3911800423	план	выездная	01.04.2021-30.04.2021	В нарушение п. 4.3.5. ГОСТ 27321-2018 "Межгосударственный стандарт Леса стоечные приставные для строительного-монтажных работ Технические условия", при производстве строительного-монтажных работ на следующих объектах.: д. 2 по ул. Рабочая в г. Советск; д. 18 по ул. Садовая в г. Черняховск; д. 4. по ул. Спортивная в г. Черняховск - ООО СК "Стандарт" применяются стоечные приставные леса из стальных труб (далее - леса) с деревянными щитами настила, которые не подвергнуты	Рекомендовано устранить до 31 мая 2021 года нарушение п. 4.3.5. ГОСТ 27321-2018 "Межгосударственный стандарт Леса стоечные приставные для строительного-монтажных работ Технические условия", при производстве строительного-монтажных работ на следующих объектах.: д. 2 по ул. Рабочая в г. Советск; д. 18 по ул. Садовая в г. Черняховск; д. 4. по ул. Спортивная в г. Черняховск - где применяются стоечные приставные леса из стальных труб (далее - леса) с	Нарушения устранены	

							глубокой пропитке огнезащитным составом. Отсутствие глубокой пропитки огнезащитным составом деревянных щитов выявлено при осмотре	деревянными щитами настила, которые не подвергнуты глубокой пропитке огнезащитным составом. До 31 мая 2021 года представить в АНП "СРО "ССКО" заверенные копии документов, подтверждающих наличие глубокой пропитки огнезащитным составом деревянных щитов настила стоечных приставных лесов из стальных труб на указанных объектах.		
3	524	ООО "ЛЕСТЕР"	3906958310	план	выездная	01.04.2021-30.04.2021	В нарушение п. 4.3.5. ГОСТ 27321-2018 "Межгосударственный стандарт Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ Технические условия", при производстве строительно-монтажных работ на следующих объектах.: д. 30-32 по ул. Красная в г. Калининграде; д. 18 по ул. Лермонтова в г. Калининграде; д. 13-15 по ул. Ленинградская в г. Калининграде; д. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15 по ул. Красноармейская в пос. Железнодорожный; д. 3 по ул. Дзержинского в г. Озерск - ООО "Лестер" применяются стоечные приставные леса из стальных труб (далее - леса) с деревянными щитами настила, которые не подвергнуты глубокой пропитке огнезащитным составом. Отсутствие глубокой пропитки огнезащитным составом деревянных щитов выявлено при осмотре	Рекомендовано устранить до 31 мая 2021 года нарушение п. 4.3.5. ГОСТ 27321-2018 "Межгосударственный стандарт Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ Технические условия", при производстве строительно-монтажных работ на следующих объектах.: д. 30-32 по ул. Красная в г. Калининграде; д. 18 по ул. Лермонтова в г. Калининграде; д. 13-15 по ул. Ленинградская в г. Калининграде; д. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15 по ул. Красноармейская в пос. Железнодорожный; д. 3 по ул. Дзержинского в г. Озерск - где применяются стоечные приставные леса из стальных труб (далее - леса) с деревянными щитами настила, которые не подвергнуты глубокой пропитке огнезащитным составом. До 31 мая 2021 года представить в АНП "СРО "ССКО" заверенные копии документов, подтверждающих наличие глубокой пропитки огнезащитным составом	Нарушения устранены	

								деревянных щитов настила стоечных приставных лесов из стальных труб на указанных объектах.		
4	628	ООО "ЯНТАРЬСЕРВИСБАЛТИК"	3906221283	план	выездная	01.04.2021-30.04.2021	Нарушений не установлено			
5	853	ООО "Велен"	3906370648	план	выездная	01.04.2021-30.04.2021	Нарушений не установлено			
6	897	ООО "ЭДИС-Калининград"	3905077735	план	выездная	01.04.2021-30.04.2021	Нарушений не установлено			
7	465	ООО "КЛГД Строй"	3906262674	план	выездная	01.04.2021-30.04.2021	Нарушений не установлено			
8	550	ООО "СвязьМонтажСтрой"	3906212070	план	выездная	01.04.2021-30.04.2021	Нарушений не установлено			
9	725	ООО "ДАЭР Строй Сервис"	3906289203	план	выездная	01.04.2021-30.04.2021	Нарушений не установлено			
10	881	ООО "ПРИОРИТЕТСТРОЙ"	3909001783	план	выездная	01.04.2021-30.04.2021	Нарушений не установлено			
11	382	ООО "СтройСтандарт"	3906223925	план	выездная	01.04.2021-30.04.2021	Нарушений не установлено			
12	519	ООО "СК "Маяк"	3908601643	план	выездная	01.04.2021-30.04.2021	Нарушений не установлено			
13	591	ООО "ГазТеплоМонтаж"	3906318920	план	выездная	01.04.2021-30.04.2021	Нарушений не установлено			
14	806	ООО "ИНСТЕРГАЗСТРОЙ"	3914023334	план	выездная	01.04.2021-30.04.2021	Нарушений не установлено			
15	901	ООО "Карьер-Калининград"	3922007921	план	выездная	01.04.2021-30.04.2021	Нарушений не установлено			
16	385	ООО "РЕ СТРОЙ"	3906291192	план	выездная	01.05.2021-31.05.2021	Нарушений не установлено			
17	461	ООО "СтандартСтрой"	3906304099	план	выездная	01.05.2021-31.05.2021	Нарушений не установлено			
18	753	ООО "КПК-СТРОЙ"	3905067529	план	выездная	01.05.2021-31.05.2021	Нарушений не установлено			
19	383	ООО Компания "Строительные перспективы"	7710580729	план	выездная	01.05.2021-31.05.2021	Нарушений не установлено			
20	745	ООО "МИАРТ"	3906246383	план	выездная	01.05.2021-31.05.2021	Нарушений не установлено			
21	90	ГП КО "ДЭП 2"	3923003140	план	выездная	01.05.2021-31.05.2021	Нарушений не установлено			
22	531	ООО "СК Монолит Спец"	3906271541	план	выездная	01.05.2021-31.05.2021	Нарушений не установлено			
23	612	ООО "Запад-Строй"	3911012510	план	выездная	01.05.2021-31.05.2021	Нарушений не установлено			
24	938	ООО "ДТС"	3906357816	план	выездная	01.05.2021-31.05.2021	Нарушений не установлено			
25	234	ООО "ОФСГ"	3905079796	план	выездная	01.05.2021-31.05.2021	Нарушений не установлено			

26	795	ООО "Апатит"	3906316009	план	выездная	01.05.2021-31.05.2021	Нарушений не установлено			
27	374	ЗАО агрофирма "Водстрой" - (ПМК-1)	3917000230	план	выездная	01.06.2021-30.06.2021	Нарушений не установлено			
28	435	ООО "К-ДСУ"	3906237269	план	выездная	01.06.2021-30.06.2021	Нарушений не установлено			
29	629	ООО "ТильзитСтройТранс"	3911013779	план	выездная	01.06.2021-30.06.2021	Нарушений не установлено			
30	607	ООО "ВитаСтрой"	3920008373	план	выездная	01.06.2021-30.06.2021	Нарушений не установлено			
31	542	ООО "КОРНЕР"	3906131135	план	выездная	01.06.2021-30.06.2021	Нарушений не установлено			
32	910	ООО "СК ЩИТ"	3906369829	план	выездная	01.06.2021-30.06.2021	Нарушений не установлено			
33	351	ООО "Е.С.-СТРОЙ"	3906248461	план	выездная	01.06.2021-30.06.2021	Нарушений не установлено			
34	990	ООО "ПАВА"	3904091078	план	выездная	01.06.2021-30.06.2021	Нарушений не установлено			
35	499	ООО "СК СТРОЙМАКС"	3914803937	план	выездная	01.06.2021-30.06.2021	Нарушений не установлено			
36	1076	ООО "СТТР"	3915503679	план	выездная	01.06.2021-30.06.2021	Нарушений не установлено			
37	311	ООО "ПЭС"	3914802281	план	выездная	01.06.2021-30.06.2021	Нарушений не установлено			

Руководитель отдела проверок
(должность)

« 09 » июля 20 21 г.



(подпись)

[Handwritten signature]

Курганова Е.Г.
(расшифровка подписи)